

Alberding, Volker

Von: Alberding, Volker
Gesendet: Montag, 4. Februar 2013 13:21
An: 'Stephan SgrM. gr. Macke'
Betreff: AW: BV. Hartmut Hellbusch
Anlagen: Gutachten Rettung von Schweinen.pdf

Hallo Herr gr. Macke,

unabhängig vom Ergebnis der Prüfung auf Landwirtschaft/Gewerbe, handelt es sich bei dem geplanten Stall um einen Sonderbau gem. § 2 Abs. 5 Nr. 3 NBauO. § 65 NBauO regelt den Prüfumfang des Antrages. Für Sonderbauten ist der Nachweis des Brandschutzes erforderlich. Der Umfang des Nachweises des Brandschutzes richtet sich nach § 11 BauVorIVO und kann in Form eines Brandschutzkonzeptes erfolgen.

Eine Vorprüfung Ihres Antrages hat ergeben, dass eine mögliche Tierrettung fraglich erscheint. Sie haben die Grundrissplanung in Richtung "Kammstall" geändert, ohne jedoch konsequent die Möglichkeit von Abteilungstrennwänden auszuschöpfen. Ob eine Rettung von knapp 400 Schweinen innerhalb von 30 Minuten möglich ist, müsste das Brandschutzkonzept dann nachweisen. Zu Ihrer Information lege ich Ihnen ein Gutachten "Rettung von Schweinen im Fall von Stallbränden" bei, welches uns von Gegnern von Tierhaltungsbetrieben schon mehrfach vorgelegt worden ist (siehe S. 21ff).

Im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept sollten auch die Stalleinbauten sowie die Lüftungsanlage kritisch betrachtet werden. Den Antragsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Abteil- und Buchtentrennwände leicht entflammbar sind - gibt es eine Zulassung / Prüfzeugnis? Die Abluft wird über Abluftkanäle und Druckkammer dem Filter zugeführt. Wie wird die Binderkonstruktion geschützt? Wie kommt die Zuluft in die Abteile?

Zusammenfassend bleiben noch viele Fragen, die ohne ein schlüssiges Brandschutzkonzept vorab nicht zu klären sind.

Mit freundlichen Grüßen
 Im Auftrage
 Volker Alberding

 Landkreis Oldenburg
 Bauordnungsamt
 Delmenhorster Str. 6
 27793 Wildeshausen
 Tel. 04431 / 85-562
 Fax 04431 / 85-215

Email: volker.alberding@oldenburg-kreis.de
 Homepage: www.oldenburg-kreis.de

Von: Stephan SgrM. gr. Macke [<mailto:macke@ing-mm.de>]
Gesendet: Samstag, 2. Februar 2013 11:30
An: Alberding, Volker
Betreff: BV. Hartmut Hellbusch

Hallo Herr Alberding,

in Absprache mit Herrn Hellbusch, soll der geplante Schweinemaststall in vier Abteile unterteilt werden.

Hierzu wurde der Zentralgang in die Stallmitte verlegt.

Bitte prüfen Sie, ob die neue Aufteilung Ihren Vorgaben entspricht.